

Machala, 19 de mayo 2026

COMUNICADO ESTABLECIMIENTOS

Ref: INMEDIATO - INTERCONEXIÓN DE MÓDULO DE CORTE DE ENERGÍA AC

Estimados Establecimientos, en comunicados enviados el 4 y el 13 de diciembre 2024 y el 4 de febrero de 2025, la Administración de Gran Piazza solicitó realizar la inmediata interconexión del módulo de desconexión al contacto seco de los compresores de AC de cada local.

Se indicó que los locales que no realizaran este trabajo, en caso de un corte de energía eléctrica de CNEL, se quedarán sin conexión a los generadores del centro comercial.

A la presente fecha, varios establecimientos continúan sin cumplir lo solicitado, generando sobrecargas en la generación de emergencia del centro comercial. Esto ocasiona cortes de energía en varios locales con la consiguiente afectación de imagen y atención al consumidor.

En este sentido, se establece como último plazo el viernes 22 de mayo de 2026 como último plazo para la realización del trabajo mencionado, en coordinación previa con la Administración. Pasada esta fecha, el centro comercial realizará la interconexión, sin responsabilidad sobre garantías de sus equipos de aacc y los gastos serán facturados a cada establecimiento.

La coordinación de trabajos debe realizarse a los correos: seguridadmachala@granpiazza.com.ec jquimis@granpiazza.com.ec y rpaladines@granpiazza.com.ec

Atentamente,

LA ADMINISTRACIÓN

NOM	UBICACIÓN	NOMBRE DEL LOCAL	OBSERVACION	CONECTADOS
L 01 - 25	PLANTA BAJA	PRODUBANCO	CAJA 1(11E)	5 CONECTADOS / 6 SIN CONECTAR
L 04	PLANTA BAJA	NOVICOMPU	CAJA 1(3E)	NO CONECTADO
L 08	PLANTA BAJA	NATURAL VITALITY	CAJA 1(1E)	NO CONECTADO
L 13	PLANTA BAJA	LAS FRAGANCIAS	CAJA 3(3E)	1 CONECTADO / 2 SIN CONECTAR
L 14	PLANTA BAJA	R18	CAJA 3(2E)	NO CONECTADO
L 20	PLANTA BAJA	SMART BUY	CAJA 1(1E)	NO CONECTADO
L 21	PLANTA BAJA	JOYERIA ROMEO	CAJA 1(1E)	NO CONECTADO
L31	PLANTA BAJA	BANCO ATLANTIDA		NO CONECTADO
L 102 A	PLANTA ALTA	D MUJERES	CAJA 1(1E)	NO CONECTADO
L 102 B	PLANTA ALTA	NAIL BOX	CAJA 1(1E)	NO CONECTADO
L 104	PLANTA ALTA	COMPUTRON	CAJA 3(2E)	NO CONECTADO
L 105	PLANTA ALTA	DREAM ZONE	CAJA 3(1E)	NO CONECTADO
L 110	PLANTA ALTA	CHESSKING	CAJA 3(2E)	EN MANTENIMIENTO NO SE PUEDE CONFIRMAR
L 111	PLANTA ALTA	VATEX	CAJA 3(2E)	NO CONECTADO
L 113	PLANTA ALTA	TATY	CAJA 3(2E)	NO CONECTADO
L 115	PLANTA ALTA	PAT PRIMO	CAJA 3(2E)	NO CONECTADO
L 116	PLANTA ALTA	FOOT LOOSE	CAJA 3(2E)	1 CONECTADO / 1 SIN CONECTAR
L 117	PLANTA ALTA	D PISAR	CAJA 3(2E)	ESTA DAÑADO NO SE PUEDE CONFIRMAR
L 124	PLANTA ALTA	RESIFLEX	CAJA 4(1E)	NO CONECTADO
L 125	PLANTA ALTA	ETAFASHION	CAJA 4(12E)	NO CONECTADO
L 127	PLANTA ALTA	PYCCA	CAJA 4(5Paquetes +1Split)	4 CONECTADOS / 1 SIN CONECTAR + 1 SPLIT SIN CONECTAR
L 128 - 129 - 130 - 131	PLANTA ALTA	R/B	CAJA 4(2E)	NO CONECTADO
L 132 A	PLANTA ALTA	TOTTO	CAJA 2(2E)	1 CONECTADO 1 DESCONECTADO
L 134 - 135	PLANTA ALTA	VASARI	CAJA 2(2E)	1 CONECTADO 1 SIN CONECTAR
L 138 - 139 - 140 - 141	PLANTA ALTA	ROLAND	CAJA (5E)	4 CONECTADOS 1 DESCONECTADO
L 146	PLANTA ALTA	PICCADILLY	CAJA 3(1E)	NO CONECTADO
L 148-149	PLANTA ALTA	ESTILOS URBANOS	CAJA 4(2E)	NO CONECTADO
L 150 - 151	PLANTA ALTA	OPTIMODA	CAJA 4(2E)	1 CONECTADO 1 DESCONECTADO
R 101	PLANTA ALTA	LOTERIA NACIONAL	NO HAY (11E)	NO CONECTADO
L201	TERRAZA	SMARTFIT	CAJA 3(7E)	NO CONECTADO
FC 01 B	PATIO DE COMIDAS	MAKU	CAJA 2(1E)	MANTENIMIENTO
FC 06	PATIO DE COMIDAS	MENESTRAS DE NEGRO	CAJA 2(1E)	NO CONECTADO
FC 12	PATIO DE COMIDAS	TUTTO FREDO	CAJA 1(1E)	NO CONECTADO
FC 13	PATIO DE COMIDAS	PUERTO MANTA	CAJA 1(1E)	NO CONECTADO
FC 14 A	PATIO DE COMIDAS	GREENFROST	1 SPLIT	NO CONECTADO